



Postbus 718, 6800 AS Arnhem
 SCVO - secretariaat
 T.a.v. de heer J. Teulings
 Zinker 2
 5346 RC OSS
 Nederland

DATUM 5 maart 2012
 ONZE REFERENTIE GS-ADL-REM 12-0521 ALD/LCR
 BEHANDELD DOOR Alex van Dijk
 TELEFOON DIRECT 026 373 20 72
 E-MAIL Alex.van.Dijk@tennet.eu
 AANTAL BIJLAGEN 2

BETREFT Toestemming verplaatsen praalwagens onder 150 kV-hoogspanningsverbinding 's-Hertogenbosch - Oss

Geachte heer Teulings,

Met referte aan uw email d.d. 29 februari 2012, deelt TenneT TSO B.V. u het volgende mede.


Het verplaatsen van de praalwagens vindt plaats binnen de strook grond die, ten behoeve van de 150 kV-bovengrondse hoogspanningsverbinding 's-Hertogenbosch – Oss, is belemmerd met een zakelijk recht. Deze "belemmerde strook" wordt begrensd door zijden op 25,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 50,00 meter).

Wij hebben geen bezwaar tegen het verplaatsen van de praalwagens aan de Koorstraat te Oss, in de belemmerde strook, tussen de mastnummers 65 en 66, mits daarbij aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan.

- De maximale vrije doorrijhoogte of te wel de maximale hoogte van de praalwagens, in de belemmerde strook aan de Koorstraat, tussen mastnummers 65 en 66, bedraagt **6,00** meter ten opzichte van het bestaande maaiveld.
- Buiten de belemmerde strook zullen materialen en/of werktuigen zodanig worden gebruikt dat bij eventueel omvallen de geleiders (spanningvoerende draden) niet dichterbij worden genaderd dan een afstand van **4,00** meter. Indien dit niet kan worden gegarandeerd dient men maatregelen ter stabilisatie aan te brengen, bijvoorbeeld door het tuigen van het werktuig.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen de "Veiligheidsvoorschriften" volgens bijgaand boekje in acht worden genomen.


- U dient alle betrokken partijen, inclusief uitvoerende(n), op de hoogte te stellen van de inhoud van deze voorwaarden. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden, enerzijds in het belang van de veiligheid van betrokken personen, anderzijds om de bedrijfszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen. Deze toestemming dient op de werkplek aanwezig en toonbaar te zijn.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.



Cees de Jong
Hoofd Grondzaken

150 KV hs-lijn 's-Hertogenbosch - Oss



OSS

Copyright © Janus 2012. Informatie van 2012. Aan deze tekening is het auteursrecht toegekend.

Notities: zie de afbeelding op de 56